



Klad listů :

C.3.1

C.3.2

C.3.4

LEGENDA :

- KABELOVÉ VEDENÍ
- VENKOVNÍ VEDENÍ
- IZOLOVANÉ VENKOVNÍ VEDENÍ
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍN
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍN
- UZEMNĚNÍ
- ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDEČ
- SLOUP BETONOVÝ
- SLOUP DŘEVĚNÝ
- STŘEŠNÍK NOVÝ, STÁVAJÍCÍ
- KOTVA
- KONZOLA NOVÁ, STÁVAJÍCÍ
- KONZOLA RAMOVÁ
- SLOUP DŘEVĚNÝ S PATKOU
- SLOUP DŘEVĚNÝ TYP "A"
- UKONČENÍ VENKOVNÍHO VEDENÍ
- KABELOVÁ SPOJKA
- KABELOVÁ T-SPOJKA
- KABELOVÁ KONCOVKA
- USEKOVÝ ODPINAČ
- OMEZOVACÍ PŘEPLET
- BEZPEČNOSTNÍ ZÁVĚS
- SLOUP OCELOVÝ MŘÍŽOVÝ
- TRAFOSTANICE

VÝZNAM BAREV PRO ZNAČKY:

- NÍZKÉ NAPĚTÍ - STÁVAJÍCÍ
- NÍZKÉ NAPĚTÍ - NOVÉ
- NÍZKÉ NAPĚTÍ - DEMONTÁŽE
- VYSOKÉ NAPĚTÍ - STÁVAJÍCÍ

123 HRANICE PARCELY

123 HRANICE OBJEKTU

123 ČÍSLO POPIŠNÉ

POLOHOUPIS

KABEL V BETONOVÉM ŽLABU

KABEL V OCHRANNÉ TRUBECE

KABEL V PODVRTU (CHRÁNKA)

LEGENDA: Stávající a plánované inž. sítě.
(Informativně, nutno vytyčit !)

- podzemní sdělovací kabel
- elektro přípojka pro sdělovací rozvod
- nadzemní sdělovací kabel
- plynovod STL
- vodovod přívaděcí
- vodovod rozvaděcí
- kanalizace
- plánovaný optický kabel - není součástí této PD
- kabel VO, orientační průběh

Prostory z hlediska úrazu el. proudem	Nebezpečné
Prostory	VL - venkovní dle PNE 33 0000-2
Vnější velké plochy na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy	Stanovuje PNE 33 0000-2, tabulka 6

NN 3 PEN AC, 50Hz, 400/230V / TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V části rozvodných elektrických v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

- neživých částí nn : samočinným odpojením, v síti TN-C do 1000V

- živých částí nn : zábranou, kryty nebo přepážkami, izolací

polohou - v nově budovaných částech sítě nn dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1

izolací - v nově budovaných částech sítě nn a kabelových sítích dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.3

Námrazová oblast :

I-2 (seřadní) do 2kg. Dle ČSN EN 50 423

Větrná oblast :

II. 25m/s

Upozornění

Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů.

Před zahájením výkopových prací nutno požádat o vytyčení, případné trasy upravit sondami.

Při křížení a souběhu je nutné dodržet normu ČSN 73 6005. V okolí těchto sítí provádět výkopy ručně. Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese.

Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek.

S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět.

- Schématické značky prvků vn a nn jsou kvůli přehlednosti zvětšeny, neodpovídají měřítku.

VYPRACOVAL	Ing. PETR KOZUBÍK	ZOD. PROJEKTANT	Ing. PETR KOZUBÍK
ZHOTOVITEL PD	GRENEVOS s.r.o., J. Středovského 1076, 763 31 Brumov-Bylnice		

KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	HODONÍN
KATASTR. ÚZEMÍ	STRÁŽOVICE (okres Hodonín), (756865)		
MÍSTO STAVBY	STRÁŽOVICE		
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	

NÁZEV STAVBY	Strážovice, obnova NN
NÁZEV VÝKRESU	Koordináční situační výkres

Č. ZAKÁZKY: 05-5319

eg.d

Č. STAVBY: 1040013026
DATUM: 02-2020
FORMÁT: A2 / 10xA4 / (420x1080)
STUPEN PD: DÚS/DÚR

MĚŘÍTKO: 1:500	Č. VÝKRESU: C.3.4
----------------	-------------------